

**Муниципальное образование
«Кандалакшский район»**

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»**

Спекова ул., д. 15, г. Кандалакша,
Мурманской области, 184041, Россия
телефон: (81533) 92310
тел./факс: (81533)92597
e-mail: school2_51@yml.ru
ОКПО 22614889, ОГРН 1025100537185,
ИНН 5102002888, КПП 510201001

от _____ № _____
на № _____ от _____

Главному государственному инспектору
Кандалакшского и Терского района по
пожарному надзору
С.М. Бойко

директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Ковальчук Елены Владимировны

Об исполнении предписания № 122/1/35 от 21.05.2012

Уважаемый Сергей Михайлович!

На основании распоряжения отдела надзорной деятельности Кандалакшского и терского районов УНД ГУ МЧС России по Мурманской области от 26.04.2012 г. № 122 в период с 06 мая 2012 года по 21 мая 2012 года проведена плановая, выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 2» по адресу: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, 15.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не определен класс пожароопасной зоны по правилам устройства электроустановок помещения электрощитовой.
2. Пожароопасное помещение (помещение электорощитовой) не оборудовано противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости (не менее EI 30).
3. План-схемы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Не предоставлены сертификаты на противопожарную дверь.

Администрацией МБОУ СОШ №2 приняты меры по исполнению предписания № 122/1/35 от 21.05.2012г.:

- определен класс пожароопасной зоны по правилам устройства электроустановок помещения электрощитовой;
- установлена противопожарная дверь в помещении электрощитовой с нормируемым пределом огнестойкости (не менее EI 30). Имеется сертификат.
- план-схемы эвакуации приведены в соответствие с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-200.

С уважением,
директор школы

Е.В. Ковальчук